

INSPECTION DE LA SÉCURITÉ DU STUDIO

Pour garantir le maintien des règles d'usage et des pratiques de travail sécuritaire, la présente liste d'inspection doit être remplie régulièrement. Si des anomalies sont constatées, des mesures correctives immédiates doivent être prises pour corriger la situation dangereuse. Une fois la liste d'inspection remplie, elle doit être conservée dans le bureau de production.

Production	N° lieux de tournage/plateau
Nom de l'inspecteur	Date de l'inspection

Cochez chaque élément examiné pour lequel vous avez pris les mesures de conformité appropriées, le cas échéant. « S.O. » signifie « sans objet ». Si une mesure est requise, donnez-en une brève description.

Ouï	S.O.	POINT D'INSPECTION	MESURE REQUISE
		Les bornes d'incendie, les extincteurs, les armoires d'incendie, les gicleurs et les vannes sont-ils accessibles?	
		Les sorties de secours sont-elles libres et bien dégagées?	
		Les enseignes sorties de secours et l'éclairage de secours sont-ils adéquats, visibles et bien indiqués?	
		Les liquides inflammables sont-ils dans des récipients certifiés UL?	
		La peinture au pistolet et les applications de laque sont-elles approuvées et effectuées en toute sécurité?	
		La ventilation est-elle suffisante pour empêcher l'accumulation de vapeurs inflammables?	
		L'allée périphérique de 4 pieds est-elle libre et bien dégagée?	
		L'allée périphérique de 4 pieds a-t-elle une hauteur libre de 7 pieds?	
		Tous les panneaux électriques ont-ils un dégagement de 3 pieds?	
		Les lumières intérieures et du périmètre fonctionnent-elles correctement?	
		Les risques de trébuchement et de chute sont-ils éliminés?	
		Les panneaux « Défense de fumer » sont-ils visibles?	
		L'entretien ménager est-il bien fait?	
		Les matières et les déchets dangereux sont-ils correctement manipulés et éliminés?	
		Les barils de liquides inflammables sont-ils fixés au sol et reliés aux conteneurs pendant la distribution?	
		Les cordons, câbles et tuyaux traversant les couloirs d'urgence sont-ils protégés?	
		Les numéros d'urgence et les pancartes Cal-OSHA sont-ils affichés?	
		Un grillage est-il placé autour du périmètre ouvert inférieur de tous les plateaux surélevés?	
		Des détecteurs de chaleur homologués et inscrits sont-ils installés sous les plafonds intérieurs solides et les plates-formes de plus de 600 pieds carrés?	
		Les plafonds de la salle dorée sont-ils exempts de tout entreposage?	
		Les travailleurs opérant ou travaillant sur des plates-formes élevées sont-ils munis de harnais de sécurité?	
		Un permis de travail à chaud a-t-il été obtenu pour le soudage, le meulage et le coupage?	